



Váš dopis: 12.01.2022
Spisová značka: SZ MěÚPB 03642/2022/OŽP/Dum
Číslo jednací: MeUPB 17052/2022/OŽP/Dum
Datum: 17.02.2022

Vyřizuje: Ing. Miloš Dubovský
E-mail: milos.dubovsky@pribram.eu
Telefon: 318 402 482

k I-2441

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 12.01.2022 podala

Obec Vranovice, IČO 00243558, Vranovice 101, 262 42 Vranovice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve spojení s § 22 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu,

kolaudační souhlas,

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby:

"VRANOVICE – SO 01 KANALIZACE"

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 72/66, 97/2, 97/4, 104/3, 922/2, 927/3, 927/4, 927/33, 927/34 v katastrálním území Hoděmýšl a st. p. 36, 131, parc. č. 482, 492/2, 493, 517, 566/4, 567, 577/9, 577/10, 827/11, 828/1, 1251/1, 1257/1, 1262/16, 1262/29, 1264/1, 1269/1, 1271/1, 1272/1, 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1293/2, 1347, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1474, 1491, 1537, 1544, 1547, 1592, 1710, 1846, 1902/4, 1909, 2041, 2042, 2048, 2049, 2051, 2061, 2063, 2092, 2122, 2126, 2127, 2135, 2140, 2146, 2163, 2170, 2179, 2180, 2186, 2187, 2192, 2193 v katastrálním území Vranovice pod Třemšínem, provedené podle stavebního povolení č.j. MeUPB 54780/2019/OŽP/Dum ze dne 30.05.2019.

Vymezení účelu užívání stavby:

- Kanalizace pro veřejnou potřebu – odvádění odpadních vod z okolních nemovitostí.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 03.02.2022 s tímto výsledkem:

- Stavba je dokončena, je provedena v dobré kvalitě, je schopna užívání.
- Orientační umístění stavby (souřadnice X, Y středu obce) – 1089031, 787326.
- Okolí stavby je upraveno a zatravněno.

- Stavba je provedena v následujícím rozsahu (délky uváděny v metrech):

Název	DN 250	DN 200	DN 100	DN 90	Celkem
Stoka G	227,21				227,21
Stoka GA		24,82			24,82
Stoka GA-1		7,51			7,51
Stoka HA	1 022,68	82,76			1 105,44
Stoka HA-1	227,17				227,17
Stoka HA-2	249,84				249,84
Stoka HA-2-1	78,80				78,80
Stoka HA-2-2	17,50				17,50
Stoka HA-3	133,24				133,24
Stoka HA-4	34,45				34,45
Stoka HA-5	32,40				32,40
Stoka HA-6	305,18				305,18
Stoka HA-7	39,19				39,19
Stoka HA-8	130,63				130,63
Stoka HB	250,16				250,16
Stoka HB-1	43,58				43,58
Stoka HB-2	58,37				58,37
Stoka HC	126,98				126,98
Stoka IA	97,59				97,59
Stoka IA-1	33,75				33,75
Stoka IB	53,35	10,05			63,40
Objekt ČS 7	1 souprava				
Objekt ČS 8	1 souprava				
Objekt ČS 9	1 souprava				
Výtlač VG			1 417,00		1 417,00
Výtlač VH			139,99		139,99
Výtlač VI				100,53	100,53
Celkem	3 162,07	125,14	1 556,99	100,53	4 944,73

Odůvodnění

Na Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí byla doručena žádost o kolaudační souhlas na stavbu. Vodoprávní úřad provedl závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Doklady byly doloženy v úplném rozsahu.

Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby.

Poučení

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Stavebník (vlastník technické infrastruktury) poskytne v souladu s § 27 odst. 3 stavebního zákona orgánu územního plánování údaje o stavbě v digitální formě. Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

"otisk razítka"

Ing. Miloš Dubovský
referent oddělení vodního hospodářství

Obdrží

Obec Vranovice, IDDS: c75bxk7
místo podnikání: Vranovice č.p. 101, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem