



Obec úřad Vranovice

Vranovice 101

262 42 Rožmitál p. Tř.

IČO: 00243558, e-mail: vranovice@tremisin.cz

Vážení občané,

*dovolujeme si Vás znovu důrazně upozornit, že při přepojování Vašich nemovitostí na nově vybudovanou kanalizaci **nesmí být vody z původních jímek, žump či septiků v žádném případě přečerpávána nebo jakkoliv vypouštěna do nové kanalizace!!!**. Tuto vodu je nezbytné nechat na vlastní náklady vyvézt na některou z ČOV, kde dojde k jejich řízené likvidaci. Koncentrovaná odpadní voda z jímek nespňuje limity kanalizačního řádu a způsobuje následně potíže při odvádění odpadních vod a jejich čištění na ČOV Rožmitál. Nerespektování této povinnosti může v konečném důsledku vést nejen ke zvýšeným nákladům na odvádění a čištění odpadních vod tj. ke zvýšení ceny stočného, ale může dojít i k situaci, že bude městem Rožmitál vypouštění odpadních vod do jejich stokové sítě zcela zakázáno. Důsledky takové situace a její dopad na obyvatele si asi dokážete představit sami. Závěrem si Vás dovoluujeme upozornit, že obyvatelům, kteří nebudou uvedený zákaz respektovat, bude účtována vzniklá škoda (náklady na vyčerpání a odvoz vody z čerpacích stanic a jejich vyčištění, dočasný odvoz odpadních vod fekálními vozy na ČOV, potřebné kontrolní vzorky apod.). Nerespektování uvedeného zákazu je také porušením Smlouvy o dodávce pitné a odvádění odpadní vody a může být důvodem k vypovězení smlouvy a odpojení nemovitosti od veřejné kanalizace.*

Bud'te obezřetní a případné podezřelé věci hlase na obecním úřadě. Jde i o vaše peníze. Obecní úřad bude po majitelích připojených, ale i nepřipojených nemovitostí požadovat doložení vývozu jímky potvrzený čistírnou, která odpadní vody přijala.

Děkujeme Vám za pomoc, pochopení a dodržování uvedeného zákazu.